



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας
Γραφείο Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών

Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2025

Αριθ. πρωτ.: 1434 οικ. Φ.704.1

Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες : Αντιπύραρχος Χρήστος Α. Τσαβαλόπουλος
: Πυραγός Πέτσας Χ. Δημήτρης
Τηλέφωνα : 213-2157689, -7682
E-mail : aps.dinomyp.pyropr@psnet.gr

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων &
Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
e-mail: n.maniatis@minedu.gov.gr

ΚΟΙΝ.: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας αιθουσών διδασκαλίας σχολικών μονάδων»

ΣΧΕΤ.:

- α.** Το Αριθ. πρωτ. 141025/Α2/25.11.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Κανονισμός Πυροπροστασίας – Σχολικά Κτήρια – Συνήθεις ερωτήσεις προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. – Αίτημα για αποσαφήνιση – απάντηση».
- β.** Το π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α' 80).
- γ.** Το π.δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α' 32).
- δ.** Η υπ' αριθ. 16/2015 Πυροσβεστική Διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» (Β' 2326).
- ε.** Η υπ' αριθ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42489/1824/10.05.2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Προστασίας του Πολίτη «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α' /7-5-2018)» (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ).
- στ.** Η αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/16.06.2023 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού.» (Β' 3985).

1. Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού αναφορικά με την συνθήκη ότι ο θεωρητικός πληθυσμός αποτελεί κριτήριο για τον ανώτατο (μέγιστο) επιτρεπόμενο αριθμό μαθητών/-τριών σε μία αίθουσα διδασκαλίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 - 1.1. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α' του (δ) σχετικού ως θεωρητικός πληθυσμός ορίζεται ο τεχνικός υπολογισμός των ατόμων του χώρου, ο οποίος είναι η βάση υπολογισμού για την λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί. Ο υπολογισμός του γίνεται με βάση τη χρήση του χώρου και τις καθαρές επιφάνειες.
 - 1.2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της (ε) σχετικής ως θεωρητικός πληθυσμός ορίζεται ο τεχνικός (θεωρητικός) υπολογισμός των ατόμων του εκπαιδευτηρίου ως βάση υπολογισμού για την λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί.
2. Ειδικότερα, ο θεωρητικός πληθυσμός των αιθουσών διδασκαλίας σχολικών μονάδων, ανάλογα με το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο πυροπροστασίας που υπάγεται και εξετάζεται με βάση το έτος κατασκευής του κτιρίου, υπολογίζεται ως ακολούθως:

Υπ' αριθ. 1434 οικ. Φ.704.1/13.01.2025 έγγραφο Α.Π.Σ.:
«Διευκρινίσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας αιθουσών διδασκαλίας σχολικών μονάδων»

- 2.1. Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Α' του (β) σχετικού, για τις οποίες αντιστοιχίζεται η αναλογία 1 ατ. / 2 τ.μ. δαπέδου ή εφόσον πρόκειται για αίθουσα διδασκαλίας με σταθερά καθίσματα βάσει του μεγαλύτερου αριθμού που προκύπτει είτε από τον αριθμό των καθισμάτων της είτε από την αναλογία 1 ατ. / 2 τ.μ. δαπέδου. (Κατ. Δ).
- 2.2. Σύμφωνα με την παρ. παρ. 2.1.1 του άρθρου 7 του (γ) σχετικού: «Για τις αίθουσες διδασκαλίας είναι ίσος με τον αριθμό των καθισμάτων χωρίς όμως να υπολείπεται την αναλογία 1 ατόμου / 2 τετρ. μέτρα καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας» (περ. α).
- 2.3. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της (δ) σχετικής: «Για τις αίθουσες διδασκαλίας ισούνται με τον αριθμό των καθισμάτων χωρίς να υπολείπεται της αναλογίας 1 ατόμου / 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου.».
3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α' του (β) σχετικού: «Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, ως ειδικός κανονισμός, περιέχει απαιτήσεις ασφάλειας που εξειδικεύουν άλλους γενικούς κανονισμούς σχεδιασμού κτιρίων, όπως ο Οικοδομικός ή ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, και κατισχύουν αυτών, κατά το μέρος που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα.», και «Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας εξετάζει την κτιριοδομική απαίτηση της πυρασφάλειας των κτιρίων και ισχύει παράλληλα με τις λοιπές κτιριοδομικές απαιτήσεις άλλων κανονισμών - ειδικών διατάξεων.». Για την ως άνω παρ. διευκρινίζεται με την (ε) σχετική ότι: «...Σημειώνεται ότι το π.δ. 41/18 ως ειδικός κανονισμός εξειδικεύει τους γενικούς κανονισμούς (π.χ. τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ν.4067/2012, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό / Αποφ. 3046/204/89) και κατισχύει των γενικών απαιτήσεων που αυτοί ορίζουν κατά το μέρος που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα. Ωστόσο, ως ειδικός κανονισμός που αναφέρεται στην κτιριοδομική απαίτηση της πυρασφάλειας, ισχύει παράλληλα με τους άλλους ειδικούς κανονισμούς που διέπουν άλλες κτιριοδομικές απαιτήσεις (όπως την στατική επάρκεια, την προσβασιμότητα, την θερμομόνωση / ενεργειακή αποδοτικότητα, κ.λ.π.) και συνισχύει με τους ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς και οδηγίες (όπως κανονισμός φυσικού αερίου, υγραερίου, ανελκυστήρες, κ.λ.π.).».
4. Κατόπιν των προεκτεθέντων, προκύπτει με σαφήνεια ότι:
- 4.1. Ο θεωρητικός πληθυσμός δεν αποτελεί κριτήριο του ανώτατου (μέγιστου) επιτρεπόμενου αριθμού μαθητών/-τριών σε μία αίθουσα διδασκαλίας, αλλά λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά για τον καθορισμό των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία πυρασφάλειας μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
- 4.2. Ο μέγιστος αριθμός των μαθητών/-τριών ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται από λοιπές γενικές (π.χ. (στ) σχετικό) και ειδικές κτιριολογικές και λοιπές διατάξεις και απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας, όπως συμβαίνει αντιστοίχως και σε άλλες χρήσεις/δραστηριότητες κτιρίων, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρα διασκέδασης, κλπ. όπου ισχύουν για τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό (δυναμικότητα) ατόμων οι υγειονομικές διατάξεις, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, κλπ.
5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Η παρούσα αποστέλλεται αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

102-2025

CHRISTOS TSAVALOPOULOS
13/01/2025 14:06

Με εντολή Αρχηγού
Ο Διευθυντής Νομικής Υποστήριξης
Ιωάννης Γρ. Αράπης
Πύραρχος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ/ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο κ. Υφυπουργού (κ. Ευάγγελο Τουρνά)
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι

Υπ' αριθ. 1434 οικ. Φ.704.1/13.01.2025 έγγραφο Α.Π.Σ.:
«Διευκρινίσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας αιθουσών διδασκαλίας σχολικών μονάδων»

e-mail: deputyminister@civilprotection.gr

2. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου)
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
e-mail: generalsecretary@civilprotection.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού
- Γραφείο κ. Υπαρχηγού
- Γραφείο κ. Επιτελήρχη
- Γραφείο Προϊστ. Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης